

OBEC HOSTĚRADICE

ZASTUPITELSTVO OBCE HOSTĚRADICE

Obecně závazná vyhláška obce Hostěradice č. 2/2021, kterou se vydává požární řád obce

Zastupitelstvo obce Hostěradice se na svém zasedání konaném dne 15.12.2021 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1 Úvodní ustanovení

- (1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
- (2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

Čl. 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Hostěradice (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
 - a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimorádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v obci,
 - b) starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- (1) Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:
- a) konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje¹ či obce² vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Obecním úřadu Hostěradice a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku³.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

- (1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
- (2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice JSDH obce na adresu Hostěradice č.p. 199, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

¹ § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

² § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

³ § 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů⁴.
- (2) Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje⁵. Zdroje vody pro hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.
- (3) Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánu v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.
- (4) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit obci:
 - a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
 - b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

- (1) Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“:
 - a) budova Obecního úřadu na adresu Hostěradice č.p. 57

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sیرény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
- b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

⁴ § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

⁵ nařízení Jihomoravského kraje č. 16 ze dne 4.10.2012

Čl. 10
Zrušovací ustanovení


Tento vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Hostěradice č. 5/2019 ze dne 11.12.2019.

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.



Jan Burger
místostarosta



Ing. Martin Vančura
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 16.12.2021

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2021, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2021, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2021, kterou se vydává požární řád

- A) Přehled zdrojů vody (výpis z nařízení kraje + stanovené zdroje vody nad rámec tohoto nařízení kraje).
- B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2021, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje

- (1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požáru obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
- (2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje
Předurčenost JPO k jednotlivým k. ú. obcí se stupni požárního poplachu

Datum: Kontroloval:	04.01.2019			ÚO Znojmo			
	k. ú. obce	1.stupeň	kat.	2.stupeň	kat.	3.stupeň	kat.
Hostěradice	SDH Hostěradice	III/1	SDH Trstěnice	III/1	SDH Božice	III/1	
	HS Moravský Krumlov	1	SDH Prosiměřice	III/1	HS Pohořelice (BO)	1	
Miroslav	SDH Miroslav	III/1	SDH Jiřice u Miroslavi	III/1	SDH Vedrovice	V	
Višňové	SDH Višňové	II/1	HS Hrušovany nad Jevišovkou	1	HS Ivančice (BO)	—	
			SDH Rakšice	III/1	SDH Olbramovice	—	
			HS Znojmo	1			
Chlupice (Hostěradice)	SDH Hostěradice	III/1	SDH Trstěnice	III/1	SDH Mikulovice	III/1	
	SDH Višňové	II/1	SDH Prosiměřice	III/1	SDH Božice	III/1	
Miroslav	SDH Miroslav	III/1	HS Hrušovany nad Jevišovkou	1	SDH Suchohrdly	III/1	
Višňové	SDH Višňové	1	SDH Jiřice u Miroslavi	III/1	SDH Únanov	III/1	
			HS Znojmo	1	HS Pohořelice (BO)	—	
			SDH Rakšice	III/1			
Mišovice (Hostěradice)	SDH Hostěradice	III/1	SDH Trstěnice	III/1	SDH Vedrovice	V	
	HS Moravský Krumlov	1	SDH Prosiměřice	III/1	HS Ivančice (BO)	—	
Miroslav	SDH Miroslav	III/1	SDH Rakšice	III/1	SDH Božice	III/1	
Višňové	SDH Višňové	II/1	SDH Jiřice u Miroslavi	III/1	SDH Olbramovice	III/1	
			HS Hrušovany nad Jevišovkou	1	SDH Tavíkovice	III/1	
			HS Znojmo	—			

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2021, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce nebo společné jednotky požární ochrany

Název jednotek požární ochrany	Kategorie jednotek požární ochrany	Počet členů
JPO Hostěradice	III/1	12

Technika a věcné prostředky JPO Hostěradice	Počet
CAS 24 1800/0 M1R Dennis Rapier - volací znak HZN - 581	1
CAS 32 6000/600 S3R Tatra 148 – volací znak HZN - 587	1
Dopravní automobil VW Transportér	1
Elektrocentrála Heron 6,3 kW	1
Elektrocentrála Honda 3,6 kW	1
Plovoucí motorové čerpadlo PH 1200	2
Kalové čerpadlo motorové PH 1000	1
Motorová pila Husqvarna P 365	1
Kalové čerpadlo elektrické HCP – AS - 215	2
Požární přívěs – motorová stříkačka PS 12	1
Přetlakový ventilátor Papin 350	1
Izolační dýchací přístroj Dräegr PSS 3000	8
Nafukovací člun Dulkan D420 DZ PRO	1
Přívěsný motor - TMC (RCD 2013/53/EU)	1

Pozn.:

CAS – cisternová automobilová stříkačka

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2021, kterou se vydává požární řád

A) Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

Typ zdroje vody	Název/místo	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
Přírodní	Hostěradice – starý lom	40.000 m ³	U zdroje vody po zpevněné komunikaci	celoročně
Umělý	Chlupice - rybník	8.000 m ³	Levá strana rybníka na příjezdové komunikaci	celoročně
Umělý	Míšovice - rybník	8.000 m ³	Hráz	celoročně
Nadzemní hydrant	Hostěradice 199	12.00 l/s		celoročně
Nadzemní hydrant	Dolní stávání	20.00 l/s		celoročně

B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

